



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРЕХГОРНОГО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2025 № 1213

О внесении изменений в постановление администрации от 20.09.2021 № 1075 «Об установлении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения города Трехгорного»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.05.2025 № 366 «О признании утратившим силу приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 декабря 2016 г. № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» и внесенных в него изменений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению администрации от 20.09.2021 № 1075 «Об установлении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения города Трехгорного» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2025.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Трехгорный инфо» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Трехгорного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по городскому хозяйству и строительству Мушаеву Т.В.

Глава города



Д.А. Громенко

Приложение
к постановлению администрации
от 01.12.2025 № 123

**Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов
централизованной системы водоотведения города Трехгорного**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Значение норматива состава сточных вод (допустимая концентрация),
1	Взвешенные вещества	мг/дм ³	192
2	БПК полный	мг/дм ³	107
3	ХПК	мг/дм ³	375
4	Азот аммония	мг/дм ³	23,2
5	Фосфаты по фосфору	мг/дм ³	0,28
6	Сульфаты	мг/дм ³	61
7	Хлориды	мг/дм ³	300
8	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,66
9	СПАВ	мг/дм ³	1,19
10	Железо общее	мг/дм ³	0,9
11	Цинк	мг/дм ³	0,42
12	Медь	мг/дм ³	0,005
13	Сухой остаток	мг/дм ³	491
14	Водородный показатель	ед. рН	от 6 до 9
15	Температура	°С	40

Сброс загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения города Трехгорного, не указанных в настоящем приложении, допускается в концентрациях, не превышающих нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, установленных приказом Федерального агентства по рыболовству от 26.05.2025 № 296 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».